

经济学院消防安全检查通报

2014 年 1 月 9 日，玉泉校区管委会、安全保卫处、实验室与设备管理处等相关人员对经济学院的安全情况进行了检查。经济学院实验室与安全秘书刘顺洪老师陪同了本次检查。本次检查总体情况较好，但还是存在以下一些问题，具体情况如下：

一、电脑显示器没关



机 房

二、房间内脏、乱、差



外经贸大楼 42*

三、房间内放躺椅和暖风机



外经贸大楼 42*

四、接线板破损且放在易燃的纸板箱上



外经贸大楼 42*

五、手机充电器用完未及时拔掉



外经贸大楼 42*

六、接线板上接多个大功率设备



外经贸大楼 42*

请相关科室的负责人立即整改，清除安全隐患，今后，要提高安全意识，坚决禁止使用暖风机，坚决禁止在纸箱或易燃品上放置接线板，坚决禁止使用大功率电器，坚决禁止未处于工作状态的电器插在接线板上。以此为鉴，全院师生共同行动，切实加强校园安全，严密防范安全事故的发生，促进“平安校园”建设。

特此通报。

玉泉校区管委会

安全保卫处

实验室与设备管理处

二〇一三年十二月三十日